

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: COSSATO  
Indirizzo: VIA GIOVANNI AMNEDOLA, 414/A

NCEU: f. 32 n. 1249 sub. 1  
Piano: n.0 N.0

Progettista:  
Direttore dei Lavori:  
Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E8  
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1969  
Tipologia edificio: edificio isolato capannon  
Volume lordo riscaldato (m<sup>3</sup>): 5730,73  
Superficie disperdente totale (m<sup>2</sup>): 2862,5  
Fattore di forma S/V (m<sup>-1</sup>): 0,4995  
Trasmittanza media superfici opache (W/m<sup>2</sup>k): 1,85  
Trasmittanza media superfici trasparenti(W/m<sup>2</sup>k): 5,8  
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2633  
Superficie utile Su (m<sup>2</sup>): 1042  
Tipologia impianto di riscaldamento: Non presente  
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale  
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 98,52 kWh/m<sup>3</sup>




limite di legge 15,202 kWh/m<sup>3</sup>

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 0 kWh/m<sup>3</sup>



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 153,9375 kWh/m<sup>3</sup>

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 1,79081 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLETA	ALTA	> 10 ANNI
IMPIANTO			



ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2013 104421 0057

B1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	G
Prestazione energetica raggiungibile	153,22 kWh/m3
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	153,22 kWh/m3
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	18 kWh/m3
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	II
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,64
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,77
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Motivazione di rilascio del presente attestato: Altro

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ( )

**DICHIARAZIONI**

Il sottoscritto certificatore LUCA MOSCA, nato a BIELLA (BIELLA), il 11/11/1964 residente a BIELLA (BIELLA), CF MSCLCU64S11A859Y ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li BIELLA il 21/08/2013

Firma digitale del Certificatore

LUCA MOSCA N. 104421



## RICEVUTA CODICE ACE

Data invio: 30/08/2013

Certificatore: MOSCA LUCA

Co-certificatore:

Codice ACE: 2013 104421 0057

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente il certificato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'ACE fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

Provincia: BIELLA

Comune: COSSATO

Indirizzo: VIA GIOVANNI AMNEDOLA, 414/A

Dati catastali: sez. NCEU foglio 32 particella 1249 subalterno 1.

Torino, 30/08/2013

  
Ing. Stefania Crotta  
Responsabile Settore  
Sviluppo Energetico Sostenibile

REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,  
UNIVERSITA' E SVILUPPO  
ENERGETICO SOSTENIBILE  
C.so Regina Margherita 174 - Torino